

OBEC TRENČIANSKE JASTRABIE

Obecný úrad v Trenčianskom Jastrabí, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102

Číslo: SÚ 45/2023 - 004 MT

V Trenčianskom Jastrabí, dňa 19.3.2024

Verejná vyhláška STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Trenčianske Jastrabie ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu „**IBV – Trenčianske Jastrabie v obci Trenčianske Jastrabie**“

Stavebné objekty:

SO 08.1 – Rekonštrukcia trafostanice

SO 08.2 – Distribučný rozvod NNK

SO 08.3 – Chránička HDPE

na pozemkoch **CKN parc. č. 2299/1, 2296, 3983/1, 3983/8, 1046/1, 1046/6, 1046/7, 1047, 4007, 2977/1, 2964/10, 2973/12, 2972/11, 2971/10** v katastrálnom území Trenčianske Jastrabie

stavebníka: spoločnosť **Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava** v zastúpení splnomocneným **EXIMM s.r.o., so sídlom Trenčianske Jastrabie 478, 913 22 Trenčianske Jastrabie, 45 265 356** zo dňa 26.1.2023 v stavebnom konaní na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 62-74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorého účastníkmi sú:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava – stavebník - zaslané na vedomie
2. splnomocnený EXIMM s.r.o., so sídlom Trenčianske Jastrabie 478, 913 22 Trenčianske Jastrabie - zaslané na vedomie

k.ú. Trenčianske Jastrabie:

pozemok parc.č. 4007, 3983/1, 1046/1, 1047 (CKN)

3. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín - zaslané na vedomie

pozemok parc.č. 3983/8 (CKN)

4. Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102 - zaslané na vedomie

pozemok parc.č. 2299/1 (CKN)

5. Eva Murková, Halalovka 2343/33, 911 08 Trenčín - zaslané na vedomie

pozemok parc.č. 2296 (CKN)

6. Mgr. Zuzana Križanová, 913 22 Trenčianske Jastrabie 466 - zaslané na vedomie

pozemok parc.č. 2977/1, 2964/10, 2973/12, 2972/11, 2971/10 (CKN)

7. ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o., Palackého 98/23, 911 01 Trenčín - zaslané na vedomie

Vlastníci dotknutých pozemkov – doručované verejnou vyhláškou

8. Ing. Dominik Slušný, ELPROMONT Trenčín s.r.o., 911 01 Trenčín – projektant – zaslané na vedomie.

r o z h o d o l t a k t o:

Podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa:

pre stavebníka: **Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava**

p o v o ľ u j e

líniová stavba: „IBV – Trenčianske Jastrabie v obci Trenčianske Jastrabie“

Stavebné objekty:

SO 08.1 – Rekonštrukcia trafostanice

SO 08.2 – Distribučný rozvod NNK

SO 08.3 – Chránička HDPE

na pozemkoch **CKN parc. č. 2299/1, 2296, 3983/1, 3983/8, 1046/1, 1046/6, 1046/7, 1047, 4007, 2977/1, 2964/10, 2973/12, 2972/11, 2971/10** v katastrálnom území Trenčianske Jastrabie.

Popis stavby (stavba pozostáva):

Stavebné objekty:

SO 08.1 – Rekonštrukcia trafostanice

SO 08.2 – Distribučný rozvod NNK

SO 08.3 – Chránička HDPE

SO 08.1 – Rekonštrukcia trafostanice

TECHNICKÝ POPIS:

Projektová dokumentácia rieši výmenu existujúceho transformátora 250kVA, NN rozvádzača a súvisiacich zariadení VN/NN v prihradovej trafostanici PTS400 s označením TS0064-004, vyvolanú plánovanou výstavbou novej obytnej zóny IBV v obci Trenčianske Jastrabie. Výmenu zabezpečuje Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava.

Súčasný stav:

Existujúca prihradová trafostanica TS0064-004 je vybavená transformátorom 22/0,42/0,242kV o výkone 250kVA, isteným na strane VN poistkami 3x XJ25/16A. Zvod z transformátora do rozvádzača NN je realizovaný káblom AYKY-J 3x240+120mm², ukončeným na svorkách hlavného ističa In=400A. Sumárne meranie spotreby el. energie polopriame cez meracie transformátory prúdu 400A/5A/15VA. Ochrana trafostanice pred atmosférickými prepätiami je zabezpečená na strane VN obmedzovačmi prepätia 3xGZaA25/5, ktoré sú súčasťou trafostanice.

Rozvádzač RST je vybavený 4 poistkovými vývodmi, z ktorých sú všetky obsadené:

- vývod č.1 – kábel AYKY-J 3x120+70mm², istenie 3x225A – prepoj na spodnú sieť smer Materská škola
- vývod č.2 – kábel AYKY-J 3x120+70mm², istenie 3x225A – prepoj na vrchnú sieť smer želez. stanica
- vývod č.3 – kábel AYKY-J 3x120+70mm², istenie 3x225A – podperný bod č.68 smer Dubodiel
- vývod č.4 – kábel AYKY-J 4x25mm², istenie 3x63A – domová prípojka

Navrhované riešenie:

Plánovaná výstavba IBV Trenčianske Jastrabie predpokladá rozšírenie distribučného NN rozvodu pre pripojenie nových odberateľov. Z tohto dôvodu je nutné posilniť trafostanicu - riešiť výmenu existujúceho transformátora za trafo o výkone 400kVA, výmenu NN rozvádzača a výmenu naväzujúcich zariadení na strane VN/NN:

VN časť – pripojenie existujúcim vzdušným vedením 3x AlFe6 zostane zachované podľa súčasného stavu

- výmena transformátora – existujúce trafo 250kVA sa odpojí na strane VN a NN, demontuje a nahradí novým transformátorom o výkone 400kVA. Nové trafo sa zapojí do existujúceho rozvodu VN/NN a uzemní na existujúce uzemnenie.

- výmena VN poistiek – existujúce poistky na strane VN sa vymenia za 3x XJ25/20A.

NN časť – bude rekonštruovaná v celom rozsahu:

- posilní sa zvod od transformátora do rozvádzača NN, pôvodný kábel sa vymení za dvojicu káblov 2x NAYY-J 4x240mm², pred mechanickým poškodením káble chrániť uložením do ocelových trubiek DN 100mm

existujúci rozvádzač RST sa vymení za nový, 3x400/230V, 600A, výr. PPC Servis Šaľa s náplňou podľa výkresu č.2:

- hlavný istič BH630NE305 so spúšťou SE-BH0630-DTVE, nastavenou na menovitý prúd traťa Ir=550A

- sumárne meranie spotreby el. energie - signály pre meranie sú privedené káblami, ukončenými na skúšobnej svorkovnici ZS1b:

- prúd – CYKY-J 7x4mm² z meracích transformátorov prúdu. Prístrojové transformátory prúdu sú zapojené v prívode do rozvádzača NN, prevod 600/5A, výkon 15VA, trieda presnosti 0,5%.

- napätie – CYKY-J 5x2,5mm² z trojpólového ističa 400V/6A, zapojeného pred hlavným ističom rozvádzača NN. Istič pre prívod napätia, meracie transformátory a skúšobná svorkovnica musia byť plombovateľné, istič je navyše mechanicky zabezpečený proti náhodnému alebo úmyselnému vypnutiu.

Meraciu súpravu dodá Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava.

- kompenzácia transformátora naprázdno nebude realizovaná

- vývody – rozvádzač bude vybavený 6 vývodmi, osadenými zvislými poistkovými odpínačmi do 400A

- káblové prepoje na existujúce vývody sa nahradia novými káblami NAYY-J. Zapojenie vývodov po výmene NN rozvádzača:

- vývod č.1 – kábel NAYY-J 4x150mm², istenie 3x224A – prepoj na spodnú sieť smer Materská škola

- vývod č.2 – kábel NAYY-J 4x150mm², istenie 3x224A – prepoj na vrchnú sieť smer želez. stanica

- vývod č.3 – kábel AYKY-J 3x120+70mm², istenie 3x224A – podperný bod č.68 smer Dubodiel

- vývod č.4 – kábel AYKY-J 4x25mm², istenie 3x63A – domová prípojka

- vývod č.5 – kábel NAYY-J 4x240mm², istenie 3x200A – káblové vedenie v zemi – smer nová obytná zóna

- vývod č.6 – rezerva

- uzemnenie – navrhovaný rozvádzač sa pripojí na existujúce uzemnenie trafostanice.

SO 08.2 – Distribučný rozvod NNK

TECHNICKÝ POPIS:

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie existujúceho distribučného káblového rozvodu NNK, vedeného z existujúcej trafostanice TS0064-004 smerom do navrhovanej obytnej zóny IBV v obci Trenčianske Jastrabie. Rozšírenie rozvodov NNK naväzuje na existujúci vzdušný sekundárny rozvod, s ktorým sa cez navrhovanú skriňu VRIS2/K na podpernom bode č.300 prepojí.

V rámci tohto objektu je riešené:

- nový vývod z existujúcej trafostanice TS0064-004 /typ PTS400/, realizovaný káblom NAYY-J 4x240mm², pripojeným z rezervného vývodu č.5 v NN rozvádzači trafostanice, slučkovaným cez navrhované rozvodné a istiace skrine 1SR7-2SR7-3SR7-4SR7 a ukončeným v navrhovanej skrini VRIS2/K+KKT, osadenej na podpernom bode č.300, kde sa prepojí

s existujúcim vzdušným rozvodom. Navrhované zapojenie umožňuje zásobovanie obytnej zóny po dvoch samostatných líniiach a tým zvyšuje spoľahlivosť dodávky el. energie.

Všetky rozvodné skrine xSRy sú riešené ako plastové piliere so zemným dielom, vyr. HASMA Krompachy, vo vyhotovení DIN pre energetiku, prírody a vývody zapojené cez poistkový odpínač.

Dĺžky jednotlivých úsekov navrhovaného distribučného rozvodu sú uvedené v Schéme NN rozvodov, celková dĺžka trasy nového vedenia je cca 710m, dĺžka kábla NAYY-J 4x240mm² s rezervou pre ukončenie a zapojenie cca 828m. Trasa navrhovaného rozvodu je vyznačená v situáciách č.1 a č.2.

- uzemnenie navrhovaných el. zariadení je riešené pásikom FeZn30x4mm, uloženým v spoločnom výkope s NN vedením – pod káblovým lôžkom, v dĺžke min. 50m pre každé uzemnenie. zemný odpor by nemal byť väčší ako 10 Ohmov. Vzdušné vedenia na podpernom bode č.300 vybaviť prepäťovými ochranami LVA440, uzemnenými na spoločné uzemnenie podperného bodu a skrine VRIS.

- úprava existujúcej trafostanice TS0064-004/250kVA – výmena transformátora za nový s výkonom 400kVA a naväzujúcimi opatreniami na strane VN a NN je predmetom samostatného stavebného objektu SO.08.1 Rekonštrukcia trafostanice.

- chránička HDPE - pre dodatočné zriadenie optickej siete ZSDIS sa k navrhovanému NNK vedeniu v zemi pripoľoží chránička HDPE DN40, spôsob uloženia, zapojenia a označenia chráničky je predmetom samostatného stavebného objektu SO.08.3 Chránička HDPE.

Deliacim miestom medzi distribučným rozvodom a prípojkami k rodinným domom sú poistkové odpínače v rozvodných skriniach xSRy.

- prípojky k rodinným domom z navrhovaných rozvodných skriň, vr. elektromerových rozvádzačov REx sú riešené v stavebnom objekte SO.09 Prípojky NN.

- fakturačné meranie spotreby el. energie pre jednotlivé rodinné domy a pre ATS bude riešené ako priame 3-fázové 1-tarifné elektromerom E3S12T, rozsah 5-25A, s priradeným hlavným ističom In=25A, umiestnené v elektromerových rozvádzačoch RE na hranici prislúchajúceho pozemku.

Prehľad predpokladaných odberných miest:

18x rodinný dom istič char.B/3f, In=25A

1x ATS istič char.B/3f, In=25A

- zemné práce - navrhované káble budú uložené vo výkope v zemi vo voľnom teréne, pred mechanickým poškodením chránené uložením do pieskového lôžka. Pod spevnenými plochami sa káble uložia do chráničky FXKVR160 v pieskovom lôžku alebo v lôžku z preosiatej zeminy, pod komunikáciami položenou na rastlý terén alebo na betónový základ.

Križovanie s existujúcou komunikáciou št. cestou III/1860, resp. III/1861, realizovať riadeným podtlakom 2xDN200 so štartovacou a cieľovou jamou, samostatne pre kábel NAYY a samostatne pre chráničku HDPE DN40. Dĺžka navrhovaného riadeného podtlaku pod komunikáciami je cca 12+26=38m.

Križovanie s existujúcimi dláždenými vjazdami k rodinným domom riešiť detto riadeným podtlakom 2xDN200 so štartovacou a cieľovou jamou, celková dĺžka cca 30+28=58m.

V celej trase v zemi bude poloha el. vedenia vyznačená výstražnou fóliou. Potrubné a káblové vedenia, zasahujúce do výkopov, je nutné mechanicky zaistiť a vhodným spôsobom chrániť pred mechanickým poškodením. Výkopy zaistiť oplatením, v odôvodnených prípadoch prekrytím.

Pri stavebných prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené iné inžinierske siete, je nutné vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia – najmä:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy podzemného káblového alebo potrubného vedenia na povrchu terénu

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto vedenia a s možnou polohovou odchýlkou $\pm 50\text{cm}$ od skutočnej polohy
- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu existujúcich inžinierskych sietí pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy
- overenie výškového uloženia vedenia ručnými sondami
- odkryté vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu
- zhutniť zeminu pod existujúcimi a navrhovanými vedeniami pred ich zakrytím
- prípadné poškodenie bezodkladne oznámiť správcovi siete.

SO 08.3 – Chránička HDPE

TECHNICKÝ POPIS:

Projektová dokumentácia rieši uloženie chráničky HDPE DN40 do spoločného výkopu s NN distribučným káblovým vedením, realizovaným v rámci návrhu inžinierskych sietí pre IBV Trenčianske Jastrabie. Chránička bude využitá pre dodatočné zriadenie optickej siete ZSDIS. V spoločnosti ZSDIS a.s. sa na mechanickú ochranu úložných optických káblov (ďalej ÚOK) používajú prednostne HDPE chráničky $\varnothing 40/33$ mm. Chráničky musia byť červenej farby s popisom Západoslovenská distribučná, a. s. Celková dĺžka chráničky spolu cca 750m.

HDPE chráničky sú vo variantoch (pre odlišenie v prípade viacerých chráničiek vo výkope):

- bez pásikov
- s označením 4x1 biely pásik alebo
- s označením 4x2 biele pásiky.

Do HDPE chráničky sa zafukuje priamo ÚOK alebo v prípade potreby viacerých ÚOK sa do HDPE chráničky zafúknu mikrotrubičky, do ktorých sa následne zafukuje samotný ÚOK. V niektorých prípadoch je možné použiť aj multizväzky alebo multirúry namiesto HDPE chráničiek. Trasa ukladania HDPE chráničiek je určená trasou a projektom pre VN/NN káble.

1. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

- Pozemky CKN parc. č. 2299/1, 3983/1, 3983/8, 1046/1, 1046/6, 1046/7, 1047, 4007, 2977/1, 2964/10, 2973/12, 2972/11, 2971/10 – zastavaná plocha a nádvorcia.

2. Projektovú dokumentáciu spracovali:

- Ing. Dominik Slušný, ELPROMONT Trenčín s.r.o., 911 01 Trenčín, autorizovaný stavebný inžinier, 0860*A*2-3.

I. Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch CKN parc. č. 2299/1, 2296, 3983/1, 3983/8, 1046/1, 1046/6, 1046/7, 1047, 4007, 2977/1, 2964/10, 2973/12, 2972/11, 2971/10 v katastrálnom území Trenčianske Jastrabie.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 52 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavba bude dokončená: **do dvoch rokov odo dňa oznámenia začatia výstavby po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia**
6. Spôsob uskutočnenia stavby: **odávateľsky na základe výberového konania**
7. Stavbyvedúci: poverená a oprávnená osoba odávateľa

8. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, ktorý bude určený vo výberovom konaní, stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania v zmysle § 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona

9. **Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c stavebného zákona uskutoční oprávnená osoba.**

10. **Stavebník je povinný:**

- Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Stavebník je povinný prevádzať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
- Viest' stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. V denníku resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť urýchlene prvú pomoc zranenej osobe vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu POLÍCIE.
- Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území ich správcami.
- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností.
- Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch na povolenej skládke podľa pokynov jej správcu.
- Odstrániť prípadne škody na susedných nehnuteľnostiach ktoré vzniknú stavebnou činnosťou.
- Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby vyvesiť na viditeľné miesto oznámenie "STAVBA POVOLENÁ", ktoré je prílohou stavebného povolenia.

II. **Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:**

- *Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A*
- Vydáva nasledujúce záväzné stanovisko a určuje tieto podmienky:
- **Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác).** Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/nastiahnutie>
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba

oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín **vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.**
- Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fláky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutelné veci pochádzajúce pred roku 1919 a vojnové predmety pred roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.
- KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. **Platí pre územné a stavebné konanie stavby.** Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.
- Záväzné stanovisko vydané dňa 24.10.2023 pod č.j.: KPUTN-2023/20221-2/84693/NIP.
- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
- **s vydaním stavebného rozhodnutia na predmetnú stavbu:**
- **Súhlasí**
- **SO 08.1-Rekonštrukcia trafostanice:**
- Rieši v stožiarovej TS 0064-004 výmenu existujúceho distribučného transformátora 250 kVA za 400 kVA a výmenu 4 vývodového NN rozvádzača za 6 vývodový s hlavným ističom BH630NE305 so spúšťou SEBH0630-DTVE, ktorá bude nastavená na menovitý prúd inštalovaného distribučného transformátora. V NN rozvádzači budú osadené 400A poistkové odpojovače, meranie celkovej spotreby s MTP 600/5A.
- Od vymeneného distribučného transformátora po hlavný istič nového NN rozvádzača, budú vymenené privodné NN káble za 2 x NAYY-J 4x240. Existujúce VN istenie pred transformátorom budú vymenené za 3x XJ2s/20A.
- **SO 08.2-Distribučný rozvod NNK:**
- Je riešený z existujúcej stožiarovej trafostanice TS 0064-004 /typ PTS400/, SO 08.1-Rekonštrukcia trafostanice, káblom NAYY-J 4x240mm², pripojeným z rezervného vývodu č.5 v NN rozvádzači trafostanice, slučkovaným cez navrhované rozvodné a istiace skrine SR7 v počte 4 ks a ukončeným v navrhovanej skrini VRIS2/K+KKT, osadenej na podpernom bode č.300, kde sa prepojí s existujúcim vzdušným rozvodom.
- Trasa NN zemného káblového distribučného rozvodu prekríži od stožiarovej TS cestu III. triedy, povedie v chodníku, opäť prekríži cestu III. triedy III/1860, resp. III/1861 a v zelenom páse popri ceste povedie do navrhovanej obytnej zóny, kde budú NN distribučné káblové rozvody uložené v budúcom chodníku.
- V križovaní s komunikáciami a s vjazdami na pozemky bude NN káblové vedenie uložené v chráničke s priemerom 160 mm. Celková dĺžka trasy nového vedenia je cca 710 m.
- **SO 08.3-Chránička HDPE:**

- V súbehu s NN distribučným rozvodom SO 08.2 bude vo výkope s NN káblom umiestnená typizovaná chránička HDPE Ø40mm spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to od existujúcej stožiarovej TS 0064-004 okolo nových skriň SR v obytnej zóne, až po navrhovanú skriňu VRIS2KK na NN p.b.č.300. Pre potrebu odbočenia HDPE chráničky, bude v mieste odbočenia umiestnená typizovaná malá HDPE šachta SGLB 1730. V križovaní s komunikáciami a s vjazdami na pozemky bude HDPE chránička uložená v chráničke s priemerom 110 mm.
- **Ostatné stavebné objekty:**
- Bez pripomienok za predpokladu, že budú plne rešpektovať všetky existujúce a budúce elektroenergetické zariadenia budované na základe hromadnej **Zmluvy o pripojení číslo 170001274** v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 Z. z. a budú vyhotovené v súlade s platnými zákonmi a normami STN.
- **Do projektovej dokumentácie stupňa realizácie stavby žiadame zapracovať:**
- V SO 08.2-0 distribučný rozvod NNK zmeniť budúce prevádzkové označenie nových skriň SR a VRIS2KK na 0064-0077 až 0064-0081,
- Do realizačnej PD SO 08.2-Distribučný rozvod NNK doložiť výpočet istenia NN distribučného rozvodu s ohľadom na inštalovaný distribučný transformátor 400 kVA, prierez, dĺžku NN káblového vedenia a impedanciu vypínacej slučky predmetného nového NN rozvodu,
- Doložiť neocenovaný výkaz materiálu,
- V SO 08.1-Rekonštrukcia trafostanice zmeniť MTP 630/5A na 600/5A,
- Do projektovej dokumentácie zapracovať všetky vytýčené a zamerané existujúce inžinierske siete s jednotlivými rezmi pri križovaní a súbehu vrátane komunikácii a zelených pásov v celej trase navrhovaného podzemného káblového vedenia NN,
- SO 08.2, SO 08.3 budú spracované v súlade s postupmi (postupy dostupné na www.zsdis.sk):
- *Zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN sietí,*
- *Príloha č.1 postupu Zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN sietí,*
- SO 08.1 Rekonštrukcia trafostanice v súlade s postupom Zásady budovania a prevádzkovania distribučných transformačných staníc a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými transformátormi, (postup dostupný na www.zsdis.sk),
- SO 08.1, SO 08.2, SO 08.3 budú vypracované v zmysle štandardov projektovej dokumentácie, ktoré sú dostupné na webovej adrese: <https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/Standarty-projektovoj-dokumentacie>
- s použitím schválených materiálov Prevádzkovateľom ZSDIS, na webovom sídle <https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=11>
- **Pripojenie predmetnej IBV prostredníctvom SO 09 Prípojky NN, bude možné až po vybudovaní a skolaudovaní SO 08.2-Distribučný rozvod NNK a SO 08.1-Rekonštrukcia trafostanice,**
- **podľa zmluvných podmienok uzatvorenej hromadnej Zmluvy o pripojení č.170001274.**
- Realizačnú projektovú dokumentáciu so zapracovanými pripomienkami a existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné predložiť na odsúhlasenie pred jej odovzdaním manažérovi zákazníckych stavieb.
- Stanovisko vydané dňa 04.03. 2022 a následne aktualizované dňa 11.07.2023 k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie z dôvodu jeho expirácie.
- *Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28*

- **Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s./ a alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.**
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.
- V zmysle (§21 zákona č. 452/2021 Z.z.. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
- **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o, na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky**

**zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>**

- **Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky**
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
 - Dôležité upozornenie: §28 zákona č.452/2021 Z.z. o el. komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
- **Všeobecné podmienky ochrany SEK**
- **V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
 - UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- **Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- **V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).**
- **Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**
- Vyjadrenie vydané dňa 01.03.2024 pod č.j.: 6612406218.
- Okresný úrad, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Predložená projektová dokumentácia rieši stavbu "IBV - Trenčianske Jastrabie", SO.08 Rozvod NN investora:
- EXIMM s. r. o., Trenčianske Jastrabie 478, 913 22 Trenčianske Jastrabie (IČO: 45 265 356) v zastúpení splnomocnenou Bc. Patríciovou Lapošovou, Na Pažiti 810/17, 911 05 Trenčín, za účelom výmeny existujúceho transformátora 250kVA, NN rozvádzača a súvisiacich zariadení VN/NN v prihradovej trafostanici PTS400 s označením TS0064-004 a za účelom rozšírenia existujúceho distribučného káblového rozvodu NN, vedeného z existujúcej trafostanice TS0064-004 smerom do navrhovanej obytnej zóny IDV v obci Trenčianske Jastrabie.
- S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, požadujeme však dodržať nasledovné podmienky:
 - 1. Stavebník pred samotnou realizáciou prác v telese cesty III/1860 a III/1861 požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie, o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení a v prípade, ak z dôvodu realizácie stavebných prác dôjde k zúženiu prejazdného profilu ciest III/1860 a III/1861 v súbehu s trasou el. káblového vedenia aj o povolenie na čiastočnú uzávierku uvedených ciest v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu:
 - <http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy>.
 - K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia) a predložiť ho spolu so stanoviskami dopravného inšpektorátu a správcu pozemnej komunikácie.
 - 2. Križovanie cesty III/1860 a III/1861 realizovať kolmo na os cesty a ak je to technologicky možné pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky.
 - 3. Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.
 - 4. Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska (napr. Trenčianske

vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská energetika, Slovak Telekom, atď ...).

- Realizáciou stavby nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty III/1860 a III/1861.
- 6. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebudú počas realizácie stavebných prác cesty III/1860 a III/1861 poškodzované alebo znečisťované, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.
- 7. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1860 a III/1861 žiadame predložiť na vyjadrenie.
- 8. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
- Vyjadrenie vydané dňa 07.11.2023 pod č.j.: OU-TN-OCDPK-2023/048800-002
- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok:
- NN káblové podzemné vedenie uložené v chráničke bude vedené od existujúcej TS0064-004 pri RD č.428 riadením pretláčaním popod cestu III/1861 v min. hĺbke 1,2m, následne bude uložené v zelenom páse, respektíve v miestnom chodníku súbežne s cestou III/1861 po RD č.346. Odtiaľ bude opäť riadením pretláčaním na dĺžku 26m kolmo vedené popod cestu III/1861 (smer na priehradu Svinnica), cestnú priekopu a cestu III/1860 do zeleného pásu a odtiaľ pôjde súbežne s cestou III/1860 ku IBV Tr. Jastrabie. Od spevnenej krajnice cesty III/1860 bude vzdialené min. na šírku 1.5m. Pracovné (cieľové) jamy budú zriadené za cestným telesom, min. 1,5m za spevnenou krajnicou cesty III/1860. Ku NN káblovému vedeniu bude priložená chránička HDPE ON 40 (pre dodatočné zriadenie optickej siete ZSDIS - SO. 08.3). K realizácií stavebných prác z dôvodu dodržania stanovených podmienok SC TSK a TSK žiadame prizvať zástupcu Správy ciest TSK - Pavol Hrdina, email: pavol.hrdina@sctsk.sk
- realizáciou nedôjde k poškodeniu cestného telesa cesty III/1861 a III/1860;
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty III. triedy a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutých úsekoch ciest III. triedy;
- počas stavebných prác žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku ciest III. triedy.
- V prípade znečistenia stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami SC TSK;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty m. triedy; dodržať podmienky správcu komunikácie - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle vyjadrenia č. SC/2023/1185-2 zo dňa 20.07.2023;
- stavebné práce budú realizované mimo zimné obdobie, to znamená v čase od 01.04. - 31.10. príslušného kalendárneho roku;
- 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu - kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Trenčíne, kontaktná osoba: Ing. Pavol Hrdina, tel. kontakt: 0902/978 424, e-mail: pavol.hrdina@sctsk.sk
- v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej

- dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dočasného dopravného značenia,
- do 60 dní od ukončenia stavby, respektíve do vydania kolaudačného rozhodnutia na dotknutú stavbu, stavebník predloží na tunajší úrad geometrický plán porealizačného zamerania predmetného stavebného objektu k majetkoprávnemu vysporiadaniu dotknutého pozemku parcely registra EKN č. 3983/1, 3983/2, 1046/1, 1047, 4007 k.ú. Tr. Jastrabie zapísaných na LV, ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svätík, email: stanislav.svatic@tsk.sk. tel. kontakt: 032/6555 758, ktorého je potrebné kontaktovať pred vypracovaním geometrického plánu porealizačného zamerania;
 - v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dočasného dopravného značenia,
 - po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
 - po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku; stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby na cestných komunikáciách II. a III. triedy;
 - ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom Úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
 - Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
 - Vyjadrenie vydané dňa 15.11.2023 pod č.j.: TSK/2023/09915-2
 - Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
 - Predmetná stavba rieši rozšírenie distribučného káblového rozvodu NN z existujúcej TS do novonavrhovanej IBV v obci Trenčianske Jastrabie.
 - Káblový rozvod bude vedený z existujúcej T80064-004, ktorá je umiestená pri komunikácii III/1861. El. vedenie bude cestu križovať a ďalej pokračuje v súbehu s cestou až po križovatku ciest III/1861 a III/1860, kde bude obe cesty križovať a pokračuje v súbehu s cestou III/1860 až k IBV.
 - Križovanie komunikácií III. triedy bude realizované pretláčaním, hĺbka uloženia elektrických káblov bude min. 1,0 m pod dnom cestnej priekopy. V súbehu s cestami III/1860 a III/1861 budú elektrické káble uložené mimo cestné teleso a cestný pozemok.
 - Za uvedených podmienok s vydaním stavebného povolenia na distribučný rozvod NNK **súhlasíme**
 - Vyjadrenie vydané dňa 20.07.2023 pod č.j.: SC/2023/1185-2
 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7
 - po posúdení z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Vami predloženej žiadosti, k dokumentácii stavby „IBV Trenčianske Jastrabie, SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“, dáva nasledovné súhlasné záväzné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
 - komunikácie, polomery smerových oblúkov, otoč vozidiel, chodníky, verejné osvetlenie a statickú dopravu vo vzťahu k RD navrhnúť v súlade s platnými technickými normami;

- vzhľadom k navrhnutým šírkovým parametrom chodníka 1,5m, nie je prípustné umiestňovať do chodníka žiadnu pevnú prekážku (stĺpy verejného osvetlenia, dopravné značenie a rozvodné skrine), nakoľko by sa nedodrжала minimálna šírka 1,5m;
- prehľadnosť a viditeľnosť križovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od komunikácií a spevnených plôch na vzdialenosť min. 0,50 m (neobmedzovať rozhlád oplotením, stĺpmi verejného osvetlenia a pod.), zaistením a udržovaním čo najväčších rozhládových polí (neobmedzovať rozhlád nevhodnou výsadbou drevín a pod.),
- dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií a v napojení na jestvujúcu komunikáciu III/1861;
- vzhľadom k tomu, že v rámci stavby dôjde k vybudovaniu nového chodníka a verejného osvetlenia pri ceste III/1861 a bude presunutá DZ č.305 a 306 „začiatok a koniec obce Trenčianske Jastrabie“, doporučujeme zosúladiť navrhovaného trvalého dopravného značenia;
- použité zvislé a vodorovné dopravné značky musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad,
- zvislé dopravné značenie vyhotoviť v retroreflexnej úprave, základného rozmeru a umiestnené v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. a zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách.
- Vyjadrenie vydané dňa 22.06. 2020 pod č.j.: ORPZ-TN-ODI-168-003/2020-ING
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36
- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** bez pripomienok.
- Vyjadrenie vydané dňa 19.6. 2019 pod č.j.: ORHZ-TN1-585-002/2019.
- Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Vydáva záväzné stanovisko k predloženej PD pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „IBV-Trenčianske Jastrabie“ z hľadiska civilnej ochrany:
- súhlasíme bez pripomienok
- Vyjadrenie vydané dňa 10.06. 2019 pod č.j.: OU-TN-OKRI-2019/020061-2
- TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4
- S navrhovaným technickým riešením
- **súhlasíme za podmienok:**
- V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti - verejný vodovod. Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s (VV **p. Repa, kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, tel.: 0903/403627**).
- Tieto IS žiadame plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2, 4 a 5. **Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov.** Podľa zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2, 4 a 5 je **ochranné pásmo** vodovodného potrubia **do DN 500 vrátane - 1,8 m a od DN 500 - 3,0 m** od osí vodovodného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav.
- Vyjadrenie vydané dňa 27.11.2023 pod č.j.: VTIR/2023/255-64
- SPP – distribúcia a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b

- Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Všeobecné podmienky:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
- distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby
- prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kovaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
- pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.
- č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na
- Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských
- zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- Vyjadrenie vydané dňa 26.2.2024 pod č.j.: TD/NS/0122/2024/Ga.
- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny – ref. odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky a určuje pôvodcovi odpadu ZSDIS, IČO 36 361 518 pri realizácii predmetnej stavby nasledovné podmienky v zmysle zákona o odpadoch:

- 1. Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch, pôvodca (držiteľ) odpadu je povinný znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
- 2. Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorit hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
 - predchádzanie vzniku odpadu,
 - príprava na opätovné použitie odpadu,
 - recyklácia,
 - iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie.
- Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.
- 4. Vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
- 5. Pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- 6. Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný odovzdať vzniknuté odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
- 7. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Zakazuje sa ukladať stavebný odpad (číslo skupiny podľa Katalógu odpadov - 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminu), ktorý vznikne pri realizácii predmetnej stavby do zberných nádob určených na komunálny odpad.
- 8. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- 9. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminu mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminu pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len "Okresný úrad v sídle kraja").
- 10. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- 11. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť dokumentáciu v kolaudačnom konaní:

- a) evidenciu odpadov z realizácie predmetnej stavby, ktorá bude obsahovať katalógové čísla odpadov, spôsob nakladania s týmito odpadmi, množstvo vzniknutých odpadov a v prípade nesúladu v naprojektovaných (predpokladaných) odpadoch uvedených v tomto vyjadrení a skutočne vzniknutými odpadmi pri realizácii stavby podľa evidencie odpadov stručné vysvetlenie tohto nesúladu osobou zodpovednou za nakladanie s odpadmi;
- b) doklady o zhodnotení / zneškodnení odpadov z predmetnej stavby - kópie vážnych lístkov, faktúr, zmlúv o fyzickom nakladaní s odpadmi a i., všetky predkladané doklady obsahujú názov stavby, investora stavby, zhotoviteľa stavby apod., čiže údaje, jednoznačne preukazujúce súvis s riešenou stavbou;
- kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby;
- kópiu tohto vyjadrenia
- e) iné skutočnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi pri realizácii stavby (napr. zhotoviteľa stavby).
- 12. V prípade nepredloženia dokumentácie v kolaudačnom konaní orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nevydá vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
- Vyjadrenie vydané v stavebnom konaní dňa 26.10.2023 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2023/048681-002.
- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Vydáva podľa § 28 vodného zákona nasledovné vyjadrenie:
- k projektovej dokumentácii stavby "IBV Trenčianske Jastrabie, rozvod NN" pre územné a stavebné konanie. Riešené územie sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja, nedochádza ku križovaniu vodného toku.
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Vyjadrenie vydané dňa 07.11.2023 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2023/049743-002
- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
- Okresný Úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:
- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 837010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- 2. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na prípadnú sadovnícku úpravu nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy drevín a bežne používané druhy sadovníckej úpravy, v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné a invázne druhy rastlín.

- 3. Podľa § 4 ods. 1 zákona je každý povinný pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.
- V súlade s § 103 ods. 5 zákona, orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť naj skôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.
- Vyjadrenie vydané dňa 21.12.2023 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2023/052655-002
- Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102
- Obec Trenčianske Jastrabie, zastúpená starostom obce Mgr. Marekom Brožekom odsúhlasuje stavbu „IBV – Trenčianske Jastrabie v obci Trenčianske Jastrabie“, Stavebné objekty: SO 08.1 – Rekonštrukcia trafostanice, SO 08.2 – Distribučný rozvod NNK, SO 08.3 – Chránička HDPE, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch CKN parc. č. 2299/1, 2296, 3983/1, 3983/8, 1046/1, 1046/6, 1046/7, 1047, 4007, 2977/1, 2964/10, 2973/12, 2972/11, 2971/10 v k.ú. Trenčianske Jastrabie.
- s nasledovnými **pripomienkami**:
- Trasa NN vedie na parcele reg. C, parc. č. 1046/6 v chodníku. Po realizácii a uložení kábla požadujeme podložie chodníka vysypať materiálom frakcie 16/32 v hrúbke min. 15cm a zhutniť vibračnou doskou, následne vysypať materiálom frakcie 8/16 v hrúbke 20cm a zhutniť vibračnou doskou, následne vysypať materiálom frakcie 4/8 v hrúbke 4cm a ako finálny povrch uložiť zámkovú betónovú dlažbu bez skosených hrán hrúbky 6cm, ktorá je v chodníku aktuálne uložená.
- Trasa NN vedie na parcele reg. C. parc. č. 1047 a 4007 v chodníku. Keďže sa výkopom chodník poškodí a nie je možné ho dať do pôvodného stavu, žiadame po uložení kábla osadiť nové cestné a parkové obrubníky a položiť novú zámkovú dlažbu hrúbky 6cm so skosenými hranami. Farebnosť určí obec.
- Ministerstvo obrany SR, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8
- Po posúdení predložených podkladov **súhlasíme**
- S realizáciou stavby „IBV Trenčianske Jastrabie“ na p.č. 2964/1, 2964/5, 2964/6, 2964/7, 2964/8, 2964/9, 2964/10, 2964/11, 2964/12, 2970/1, 2970/4, 2970/8, 2970/9, 2970/10, 2970/11, 2971/10, 2971/11, 2971/12, 2971/13, 2971/14, 2971/15, 2972/8, 2972/9, 2972/10, 2972/11, 2972/12, 2973/9, 2973/10, 2973/11, 2973/12, 2974, 2975, 2977/1, 2977/2, 2977/3, 2977/4, 2977/5, 2977/6, 2977/7, 2978/2, 4007, 1046/1, 2299/1, v k.ú. Trenčianske Jastrabie, okres Trenčín za dodržania nasledovných **podmienok**:
- V danej lokalite sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia v správe MO SR, ktoré sú vyznačené na orientačnom zákrese **modrou** farbou (príloha č. 6.spoj-3-2332/2023).
- Pred začatím výkopových prác je nutné zabezpečiť ich vytýčenie
- Nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenie a zabezpečiť jeho ochranu
- Dodržať priložené podmienky ochrany vedení elektronickej telekomunikačnej siete.
- Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.
- Vyjadrenie vydané dňa 22.11.2023 pod č.j.: SEMaI-EL13/2-1-2976/2023.

11. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 200,00 EUR slovom: dvesto EUR, dňa 27.03.2023.

Odôvodnenie:

Stavebník spoločnosť **Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava** v zastúpení na základe plnej moci **EXIMM s.r.o., so sídlom Trenčianske Jastrabie 478, 913 22 Trenčianske Jastrabie** v zastúpení splnomocnenou **Bc. Patríciovou Lapošovou, bytom Na Pažiti 810/17, 911 05 Trenčín I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín** podal dňa 26.1.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „**IBV – Trenčianske Jastrabie v obci Trenčianske Jastrabie**“

Stavebné objekty:

SO 08.1 – Rekonštrukcia trafostanice

SO 08.2 – Distribučný rozvod NNK

SO 08.3 – Chránička HDPE

na pozemkoch **CKN parc. č. 2299/1, 2296, 3983/1, 3983/8, 1046/1, 1046/6, 1046/7, 1047, 4007, 2977/1, 2964/10, 2973/12, 2972/11, 2971/10** v katastrálnom území Trenčianske Jastrabie

na umiestnenie, ktorej bolo vydané Obcou Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102, územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.: SÚ 212/2020 - 003 MT zo dňa 08.04.2020, právoplatné dňa 11.5.2020.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona v nadväznosti na § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona dňa 2.2.2023 pod č.j.: SÚ 45/2023 - 002 MT vyvesenej dňa 6.2.2023 na verejnej tabuli obce Trenčianske Jastrabie po dobu 15 dní začatie stavebného konania.

Obec v Trenčianskom Jastrabí ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, **oznámila** začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona, známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Vzhľadom na to, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona, **upustila** od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci stavebného konania mohli do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej. Taktiež mohli svoje námietky písomne uplatniť na Obecnom úrade v Trenčianskom Jastrabí a to najneskôr do **7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia** (dňom doručenia je 15 – ty deň od vyvesenia oznámenia na verejnej tabuli obce).

V rovnakej lehote podľa §61 ods. 6 stavebného zákona oznámia svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje záväzné stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania.

Vzhľadom na to, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, bol stavebník v súlade s ustanovením § 60 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyzvaný, aby najneskôr do 120 dní odo dňa doručenia tejto výzvy návrh doplnil chýbajúcimi podkladmi uvedenými v rozhodnutí o **prerušení** konania dňa 4.7.2023 pod č.j. SÚ 45/2023 - 003 MT.

Po doplnení chýbajúcich dokladov stavebný úrad **pokračoval** v konaní.

Žiadosť o stavebné povolenie bola doložená:

- projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie
- plnomocenstvom na zastupovanie stavebníka
- plnomocenstvom č-368/2022/PK
- kópiou Zmluvy č.170001274
- zmluva o postúpení práv a povinností zo dňa 15.03.2024
- kópiou z katastrálnej mapy
- výpismi z listov vlastníctva
- Výpisom z obchodného registra
- kópiou rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 08.04.2020 pod č.j. SÚ 212/2020-003 MT.
- **Vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov:**
- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Záväzné stanovisko vydané dňa 24.10.2023 pod č.j.: KPUTN-2023/20221-2/84693/NIP.
- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6, Stanovisko vydané dňa 04.03. 2022 a následne aktualizované dňa 11.07.2023 k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie z dôvodu jeho expirácie.
- Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28, 01.03.2024 pod č.j.: 6612406218
- Okresný úrad, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 07.11.2023 pod č.j.: OU-TN-OCDPK-2023/048800-002
- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Vyjadrenie vydané dňa 15.11.2023 pod č.j.: TSK/2023/09915-2
- Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Vyjadrenie vydané dňa 20.07.2023 pod č.j.: SC/2023/1185-2
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7, Vyjadrenie vydané dňa 22.06. 2020 pod č.j.: ORPZ-TN-ODI-168-003/2020-ING
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36, Vyjadrenie vydané dňa 19.6. 2019 pod č.j.: ORHZ-TN1-585-002/2019.
- Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 10.06. 2019 pod č.j.: OU-TN-OKRI-2019/020061-2
- TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4, Vyjadrenie vydané dňa 27.11.2023 pod č.j.: VTIR/2023/255-64
- SPP – distribúcia a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b, Vyjadrenie vydané dňa 26.2.2024 pod č.j.: TD/NS/0122/2024/Ga
- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny – ref. odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3,

Vyjadrenie vydané v stavebnom konaní dňa 26.10.2023 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2023/048681-002.

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 07.11.2023 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2023/049743-002
- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 21.12.2023 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2023/052655-002
- Ministerstvo obrany SR, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8, Vyjadrenie vydané dňa 22.11.2023 pod č.j.: SEMaI-EL13/2-1-2976/2023.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Poučenie:

Podľa §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie č.102.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Mgr. Marek Brožek
starosta obce
Trenčianske Jastrabie

Toto rozhodnutie + grafická príloha musia byť vyvesené na úradnej tabuli obce Trenčianske Jastrabie po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení (dňom doručenia je 15 – ty deň od vyvesenia rozhodnutia na verejnej tabuli obce)

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Potvrdené dňa:

Pripomienky: boli - neboli

podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Účastníci konania:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava – stavebník - zaslané na vedomie
2. Splnomocnený EXIMM s.r.o., so sídlom 913 22 Trenčianske Jastrabie 478
k.ú. Trenčianske Jastrabie:
pozemok parc.č. 4007, 3983/1, 1046/1, 1047 (CKN)
3. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín - zaslané na vedomie
pozemok parc.č. 3983/8, 1046/6, 1046/7 (CKN)
4. Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102 - zaslané na vedomie
pozemok parc.č. 2299/1 (CKN)
5. Eva Murková, Halalovka 2343/33, 911 08 Trenčín - zaslané na vedomie
pozemok parc.č. 2296 (CKN)
6. Mgr. Zuzana Križanová, 913 22 Trenčianske Jastrabie 466 - zaslané na vedomie
pozemok parc.č. 2977/1, 2964/10, 2973/12, 2972/11, 2971/10 (CKN)
7. ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o., Palackého 98/23, 911 01 Trenčín - zaslané na vedomie
8. Vlastníci dotknutých pozemkov – **doručované verejnou vyhláškou**
9. Ing. Dominik Slušný, ELPROMONT Trenčín s.r.o., 911 01 Trenčín – projektant – zaslané na vedomie

Dotknuté orgány:

10. Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A
11. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
12. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP - referát odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
13. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP- referát ochrany prírody a krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
14. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP - referát št. vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
15. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP - referát ochrany ovzdušia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
16. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
17. Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
18. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
19. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36
20. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
21. Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1
22. TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4
23. SPP-distribúcia a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b
24. MO SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8
25. Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102

Vybavuje: Ing. Mariana Tomečková

Tel.č.: 032/658 58 04, 0948 223 052

E-mail: tomeckova@trencianskaturna.sk