Hôrky
Za hájmi
ZRUŠENÉ VN NADZEMNÉ VEDENIE Č.230
TRAFOSTANICA
1xBOXVA, KIOSKOVÁ S VNÚT. OVL.
PRÍPOJKA VN LINKY
22-3xNAZXS(F)2Y 2x240
TRAFOSTANICA č.64-101
1xBOXVA, KIOSKOVÁ S VNÚT. OVL.
VN KÁBLOVÁ PRÍPOJKA K TS 0064-101
22-3xNAZXS(F)2Y 1x240 + HDPE 40
JESTVUJÚCI ÚO č.60/230
SA PREMIESTNI NA NOVÝ
PRIEHRADOVÝ STOŽIAR 14m/52kN
JESTVUJÚCI PODPERNÝ BOO č.44
VZDUŠNEJ VN LINKY, VYMENÍ SA ZA NOVÝ
PRECHODOVÝ PRIEHRADOVÝ 14m/52kN
NOVÁ TRAFOSTANICA
1xBOXVA, KIOSKOVÁ S VNÚT. OVL.
RIEŠI BIV ZA HÁJMI
PRÍPOJKA VN LINKY
22-3xNAZXS(F)2Y 1x240 + HDPE 40
RIEŠI SO 110
JESTVUJÚCI
PODPERNÝ BOČ č.40
NOVÝ ZVOD Z OO OTSK ZÁKLAD
PRIPOJENÝ NA NOVÝM ZVODOM,
RIEŠI SO 110
JESTVUJÚCI KÁBEL
CYKY-J 4x16
NOVÝ KÁBEL
CYKY-J 4x16
PU DN100 ...
NN1 ...
PVC DN100
JESTVUJÚCI KÁBEL
CYKY-J 4x16
JESTVUJÚCA SKRÍŇA SA VYMENÍ
ZA NOVÚ SR6, ZAHŁADA SA
RIEŠI SO 108
JESTVUJÚCA SKRÍŇA SA VYMENÍ
ZA NOVÚ SR6, ZAHŁADA SA RIEŠI
RIEŠI SO 108
NAYY-J 4x240 SO 108
NAYY-J 4x240 SO 108 1
HDPE 40 PE
SO 108 1
SO 108
SO 108 1
SO 108 1
SO 108 1